

霍邱县城市公共供水水质信息公告

公开单位	霍邱县自来水 有限责任公司	公开项目	末梢水常规指标 43项	采样地点 采样数量	育英嘉苑 采样点1个
采样时段	2026年1月9日	检测单位	霍邱县城乡供水管理总站	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)
水质监测结果：					
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 限值	检测值	
1	色度	度	15	<5	
2	浑浊度	NTU	1	<0.5	
3	臭和味		无异臭、异味	无任何臭和味	
4	肉眼可见物		无	无	
5	pH	无量纲	6.5~8.5	7.5	
6	铝	mg/L	0.2	0.0340	
7	铁	mg/L	0.3	<0.03	
8	锰	mg/L	0.1	<0.01	
9	铜	mg/L	1.0	<0.05	
10	锌	mg/L	1.0	<0.05	
11	氯化物	mg/L	250	34.1	
12	硫酸盐	mg/L	250	11.9	
13	溶解性总固体	mg/L	1000	334	
14	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	450	175	
15	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	3	2.94	
16	氨 (以N计)	mg/L	0.5	0.04	
17	砷	mg/L	0.01	<0.001	
18	镉	mg/L	0.005	0.0009	
19	铬(六价)	mg/L	0.05	0.005	
20	铅	mg/L	0.01	<0.0025	
21	汞	mg/L	0.001	<0.0001	
22	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	
23	氟化物	mg/L	1.0	0.1	
24	硝酸盐 (以N计)	mg/L	10	2.18	

25	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0288
26	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	未检出
27	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00700
28	三溴甲烷	mg/L	0.1	未检出
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	<1
30	二氯乙酸	mg/L	0.05	未检出
31	三氯乙酸	mg/L	0.1	未检出
32	氯酸盐	mg/L	0.7	0.182
33	游离氯	mg/L	≥0.3(出厂水余量) ≤2(出厂水限值)	0.24
34	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
35	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
36	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
监测结论		所检样品的项目均符合标准要求，水质合格。		
备注		1. 依据国家标准GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求，常规指标每月检测一次。水质检测委托具备“CMA”认证资质的霍邱县城乡供水管理总站第三方承担。 2. 霍邱县自来水有限责任公司所属水厂采用次氯酸钠消毒，因而检测指标采用游离氯，采用其它方式消毒所涉及的项目不需要检测。		